

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16»

№ 142  
дд. 10 20 19г.

663300, г. НОРИЛЬСК  
пр. МОЛОДЕЖНЫЙ, 17  
тел. (3919) 46-40-84



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

территориальный отдел в городе Норильске

г. Норильск  
ул. Комсомольская, д. 31А

« 04 » октября 2019 г.  
с 17<sup>16</sup> до 18<sup>16</sup> часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 24822

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от «05» сентября 2019 г. № 6069, 09.09.2019, 02.10.2019, 04.10.2019 по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 17, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 16» (далее МБОУ «Средняя школа № 16»), юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 17.

Учетный номер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 241903410140.

Дата и время проведения проверки:

09.09.2019 г. с 11:00 часов до 11:30 часов в Продолжительность 1 день/ 00 час. 30 минут.


02.10.2019 г. с 10:30 часов до 12:30 часов Продолжительность: 1 день/02 часа 00 минут.

04.10.2019 г. с 10:30 часов до 11:00 часов Продолжительность: 1 день/00 час 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 03 часа 00 минут.

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:

 Абикеева Динара Кобогоновна «09» 09 2019 г.

Лицо, проводившее проверку: Абикеева Динара Кобогоновна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

Лица, привлекаемые к проведению проверки, представители экспертной организации специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске: инженер лаборант СГЛ Басова Людмила Юрьевна (для проведения замеров физических факторов).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

При проведении проверки присутствовали: директора МБОУ «Средняя школа № 16» Герасименко Ольги Евгеньевны, действующая на основании распоряжения от 27.08.2019 № р1420-л.

В ходе проведенной проверки установлено:

02.10.2019 с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. в детском саду по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 17, где деятельность осуществляет МБОУ «Средняя школа № 16» проведена внеплановая выездная проверка, в связи с истечением срока исполнения предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 31.01.2018 № 1508, с целью контроля исполнения указанного предписания.

по пункту 1 нарушение п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», пп. 3.1.4, 3.3.1 табл. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.2./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения коэффициента пульсации – не более 10%: в кабинете № 2-5 (начальный класс), в кабинете № 3-5 (русский язык и литература), в кабинете № 4-7 (история) - устранено, в вышеуказанных кабинетах установлены светодиодные лампы.

С привлечением специалиста ФБУЗ «ЦГиЭ по Красноярскому краю» в г. Норильске физика-эксперта СГЛ Басовой Л.Ю. проведены замеры коэффициента пульсации в кабинете № 2-5 (начальный класс), в кабинете № 3-5 (русский язык и литература), в кабинете № 4-7 (история).

При получении результатов лабораторных измерений физических факторов установлено (протокол измерений физических факторов от 02.10.2019 № 167 – 301): что значение контролируемых показателей коэффициента пульсации соответствуют требованиям п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», пп. 3.1.4, 3.3.1 табл. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.2./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

по пункту 2 нарушение требований п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения уровня искусственной освещенности в кабинете № 3-4 (русский язык и литература) не менее 300-500 лк. – устранено. С привлечением специалиста ФБУЗ «ЦГиЭ

по Красноярскому краю» в г. Норильске физика-эксперта СГЛ Басовой Л.Ю. проведены замеры искусственной освещенности кабинете № 3-4 (русский язык и литература).

При получении результатов лабораторных измерений физических факторов установлено (протокол измерений физических факторов от 02.10.2019 № 167 – 301): кабинете № 3-4 (русский язык и литература) минимальное значение измеренной искусственной освещенности составляет на т. 1 -  $535 \pm 49$ лк, на т. 2 -  $470 \pm 43$ лк., на т.3 -  $490 \pm 45$ лк., на т.4  $530 \pm 49$ лк., на т.5 -  $440 \pm 41$ лк.. на на т.6 -  $430 \pm 40$ лк., при норме. 300 лк) интервал неопределенности целиком лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

по пункту 3 нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования напольного покрытия без дефектов, щелей, механических повреждений в туалете для девочек на 3 этаже (зона санитарных узлов), в туалете для мальчиков (зона санитарных раковин), в служебном помещении в туалетах для девочек и мальчиков на 2 этаже, в моечном отделении пищеблока – устранено, проведен ремонт полов.

по пункту 4 нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования гладкости стен, потолков на 3 этаже в служебном помещении туалетов для мальчиков и девочек (осыпь штукатурного слоя, сколы плитки), на 2 этаже в служебном помещении туалете для мальчиков (осыпь штукатурного слоя, сколы плитки) – устранено, проведен ремонт потолков.

по пункту 5 нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования классных досок по высоте нижнего края доски над полом 70-90 см в кабинетах № 4-3; № 3-5, № 3-3 – устранено.

по пункту 6 нарушение требований п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения интервалов расстановки парт/столов в кабинете № 2-9 не менее 50 см между рядом столов и внутренней продольной стеной.

по пункту 7 нарушение требований пп. 5.1, 5.3 (таблица 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения соответствия мебели в кабинетах роста-возрастным особенностям учащихся 1 ступени обучения – устранено.

по пункту 8 нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения при обследовании технического состояния вентиляции инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет с предоставлением протоколов – устранено.

по пункту 9 нарушение требований п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования гладкости потолка в процедурном кабинете – устранено.

по пункту 10 нарушение требований п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения нормы площади на одного учащегося в классах, исходя из наполняемости начальных классов не менее 2,5 кв.м. – устранено.

по пункту 11 нарушение требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения правильного чередования умственной нагрузки в течение дня различных по степени сложности предметов для обучающихся 1 ступени образования: основных (математика, русский, иностранный язык) с уроками музыки, ИЗО, труда, физ.культуры при организации учебных занятий – устранено.

по пункту 12 нарушение требований п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности облегчённого учебного дня в четверг или пятницу при организации учебных занятий – устранено.

по пункту 13 нарушение требований п. 10.7 (приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения максимального объёма недельной нагрузки во вторник и (или) среду при организации учебных занятий – устранено.

по пункту 14 нарушение требований п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения при организации учебных занятий для первоклассников динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут – устранено.

по пункту 15 нарушение требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения правильного чередования умственной нагрузки в течение дня для обучающихся основного общего и среднего общего образования: предметов

естественно-математического профиля с гуманитарными предметами при организации учебных занятия – устранено.


по пункту 16 нарушение требований п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения организации факультативных занятий в дни с наименьшим количеством обязательных уроков – устранено.


по пункту 17 нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия сведений вакцинации против кори в личных медицинских книжках у 9 сотрудников устранено: Акчуриной Н.В. – 20.09.2007, Бабко В.П. – 14.02.2006, Белерман И.В. – 27.08.2018, Головинской М.Н. - 25.01.2018, Лисовец Е.К – 26.03.2018, Литвинцевой Л.В. – 18.02.91, Медведева П.А. – 10.09.2018. Работники Позднышова А.В., Чобану С.И. уволены, представлены приказы об увольнении.

Срок исполнения предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № от 31.01.2018 № 1508: до 01.08.2019 г. Таким образом, предписание № 1508 от 31.01.2018 в установленный срок исполнено в полном объеме.

Информация о ходе выполнения предписания МБОУ «Средняя школа № 16» представлена.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые документы: протокол осмотра № 3183 от 02.10.2019, информация о выполнении предписания вх. № 26-29-36222 от 08.08.2019, протокол измерений физических факторов от 02.10.2019 № 167 – 301.

Подпись лица, проводившего проверку:  
Ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Норильске

  
Д.К. Абикеева

С актом № 24822 от 04.10.2019 г. по результатам проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил:

«04» 10 2019 г.

